

二零一八年二月六日
葵青區議會房屋事務委員會
第一次會議(二零一八)跟進事項

動議：

葵青區議會房屋事務委員會強烈要求房屋署盡快更換大窩口邨富德樓、富泰樓、富賢樓的升降機，保障居民安全。

房屋署回覆：

富德、富賢及富泰樓三座和諧式公屋大廈各有6部升降機(共18部)，於1993年開始使用。

按房屋署現行政策及指引，本署每年會按機齡及狀況，為全港公屋的升降機作出評估，並以此評估報告決定是否納入升降機現代化工程中。而根據有關評估，富德、富賢及富泰樓的升降機現階段暫未納入升降機現代化工程。

本署一向注重升降機的安全，為本署提供保養服務的承辦商必須是於機電工程署註冊的升降機承辦商。在維修保養方面，本署的要求比法例更嚴格，並額外加設每星期例檢及半年檢，一切以安全為主要目的。

根據維修紀錄，富德、富賢及富泰樓三座大廈的升降機在本署緊密監督下，故障次數已有下降趨勢。本署會繼續監控有關保養及維修的情況，為使用者提供安全及快捷的升降機服務。

房屋署
2018年3月