

葵青區議會轄下規劃及地區設施管理委員會  
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議單位： 康樂及文化事務署（葵青區康樂事務辦事處）
2. 工程名稱： 青衣游泳池消毒系統水泵控制板改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：  
  
青衣游泳池現時於主池及嬉水池系統的漂水泵、白礬泵及酸水泵的電箱已使用超過 20 年並開始老化。為提升青衣游泳池的濾水機房循環系統進行消毒程序的穩定性，機電工程署建議更換漂水泵、白礬泵及酸水泵的操作控制電箱，以有效控制池水消毒程序。
4. 工程受惠對象：  
( ) 區內所有居民 ( ) 傷殘人士  
( ) 老人 ( ) 兒童及家長  
( ) 青少年 (✓) 其他：泳池使用人士
5. 預期受惠人數： 約 245 000 人
6. 工程造价粗略估計： \$ 580,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：  
- 更換泳池消毒系統的漂水泵、白礬泵及酸水泵的操作控制電箱。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工程地點)： 青衣游泳池（見附錄）
9. 工程時間表粗略估計： 2020 年 11 月至 2021 年 3 月（將於冬季工程期間進行）
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：  
沒有




葵青區康樂事務經理/  
康樂及文化事務署

建議單位名稱：

日期：

二零二零年七月

地區小型工程位置圖  
[青衣游泳池]



建議工程地點