

葵青區議會地區設施及工程委員會第一次會議(二零二四)
討論事項回覆

討論事項：關注葵青區爆水管事宜
(地區設施及工程文件第2/D/2024號)

水務署回覆：

(1) 於葵青區有否長遠計劃加快更換老化水管？

水務署在2000年至2015年進行了一項全港性更換及修復水管計劃，更換及修復了長約3000公里的老化水管（包括食水及鹹水水管），讓整體管網健康狀況得以提升。

由2015年起，水務署實施了多管齊下的措施，包括推行「風險為本水管資產管理計劃」，根據水管使用年期、物料、過往爆裂或滲漏紀錄、周遭環境，以及其爆裂或滲漏所造成的後果等因素，以評估水管的風險，並陸續更換或修復個別較高風險水管段落，持續維持供水管網的整體健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。而每年更換或修復約50公里較高風險水管並採用更耐用和防腐蝕塗層物料，有助遏止水管爆裂和滲漏的上升趨勢。

以葵青區為例，區內的水管總長度約為366公里，2000年至2015年間更換及修復的水管長度約為152公里。現時被納入「風險為本」水管改善工程計劃的水管總長度約為16公里，當中已完成改善的水管長度約為7公里，已動工或於2024年內動工的水管長度約3公里，其餘約6公里的水管改善工程預計於稍後進行。

(2) 現時葵青區有否使用智管網（WIN）系統？

本署正在全港的食水分配管網內設立約 2400 個「智管網」監測區域，以監測食水分配管網用水流失的情況。「智管網」的建立會有助快速識別滲漏區域，以便找出相關滲漏水管及為其進行維修。而截至 2023

年年底，本署已設立了約 1960 個監測區域。而在葵青區內將設立的 132 個監測區域中，約 124 個監測區域已開始運作，餘下約 8 個監測區域的工程正在進行中，預計於 2025 年第一季陸續投入使用。

(3) 提供於緊急事故發生時的聯絡人手提電話？

有關在葵青區發生的緊急水務事故，請致電 3701 5017 或 9318 3587 與工程師/新界西區(分配 4) 林浩麟先生聯絡。

(由於林先生正在休假，休假期間會由工程師/新界西區(分配 1) 譚偉豪先生代為處理。)