

葵青區議會  
地區設施及工程委員會  
第六次會議（二零二五）  
跟進事項

就葵青區議會地區設施及工程第六次會議中，委員提出要求本署跟進青衣邨升降機事宜，本署現謹回覆如下：

青衣邨宜逸樓升降機已投入服務近四十年，近年因機械設備老化，加上部分零件停產，以致停機維修頻率有所上升。為此，本署已積極協調，並在 2025 年 12 月 16 日約見負責保養的日立電梯工程（香港）有限公司。該公司在會上表示，在權宜輕重後已將不能回復運作的 L22 號升降機的零件予以餘下升降機作維修零件使用，而少部份零件仍可從市場上採購予餘下升降機維修之用，以維持升降機基本運作。本署亦已敦促保養承辦商盡快開展相關維修工程，以減低對居民的影響。

儘管持續維修保養有助延長設備使用年限，惟因機件老化問題難以完全避免，各次故障之成因亦可能有所不同，僅靠維修並不能從根本解決問題。為長遠保障居民安全及提升服務可靠性，本署建議業主立案法團於未來可考慮承辦商所提供的專業評估，並在充分諮詢及取得居民共識之基礎上，積極籌劃相應措施。

機電工程署