

二零二六年六月一日
葵青區議會
地區設施及工程委員會
第三次會議(二零二六)

致：葵青區議會地區設施及工程委員會

議題：關注青衣東北公園與青泰苑之間路面不平問題

提呈人：王聰穎議員，MH、林翠玲議員，MH，JP，以及盧婉婷議員，MH

提交日期：二零二六年五月十四日

房屋署回覆：

在收到議員的反映後，房屋署已即時派員前往現場進行詳細勘查。該處路面不平的成因眾多且較為複雜。當中除了涉及鄰近樹木的樹根自然生長對地磚造成擠壓外，亦包括正常耗損、雨水沖刷導致地基沙泥輕微流失等因素。

房屋署已就路面狀況進行全面檢視及評估，並會按評估結果安排適時修補及重整受影響範圍，以提升路面平整度。另外，屋邨辦事處已邀約當區議員進行實地視察，就維修安排交流意見。房屋署會積極考慮區議員的意見，並針對行人路路磚的物料規格、結構承托與表面平整度等因素，安排合適的跟進措施。目前，房屋署已就部分不平的路段安排重鋪工程，預計於 2026 年 6 月下旬展開。

在工程開展前，我們亦會指示屋邨前線管理人員加強巡查，一旦發現有鬆動或嚴重隆起的地磚，會即時擺放安全告示牌或進行緊急臨時修補，全力保障市民的出行安全。

房屋署
2026 年 5 月