

關注葵涌大隴街近石籬商場及友明大廈對出的行人路面疑似沉降事件
屋宇署的回覆

屋宇署於2025年4月28日收到由石籬商場物業管理公司的來信，指出葵涌大隴街近石籬商場及友明大廈有疑似沉降的情況。本署其後派員到友明大廈視察，發現大廈面向大隴街的牆身與行人路之間有出現裂縫的情況，但整體樓宇結構沒有明顯危險。本署已發信給該大廈的業主立案法團，就大廈進行所需的勘察和修葺工程。本署會將有關事宜記錄在案，倘若情況有變，會繼續跟進有關情況。

由於石籬商場屬房屋署獨立審查組管轄的物業，有關懷疑沉降事宜會由該署作出調查及跟進。

屋宇署

2025 年 5 月