

西貢區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃撥款建議

1. 提交建議部門： 康樂及文化事務署
2. 工程名稱： 坑口文曲里公園及將軍澳運動場改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)*：
 - (1)坑口文曲里公園砂缸改善工程
坑口文曲里公園的砂缸砂砂未能有效過濾池水，影響水質。經機電工程署檢查濾水系統後，建議盡快更換 1 號砂缸砂砂，改善過濾效果，從而提升魚池的水質。
 - (2)坑口文曲里公園濾水泵改善工程
坑口文曲里公園的濾水系統經常出現故障，機電工程署建議盡快在濾水泵系統加裝空氣排放閥及喉管支撐裝置，減少故障的機會，從而提升魚池的水質，以供市民觀賞。
 - (3)將軍澳運動場射燈改善工程
有將軍澳廣場居民表示將軍澳運動場副場 3 號燈柱的射燈對該屋苑造成嚴重滋擾，經諮詢環保署後，建議在非必要時停用該射燈，並在副場增設掛牆射燈，除可以減輕對附近居民光污染的影響外，亦可加強副場跳高範圍的照明，避免晚間田徑訓練發生意外。
4. 工程受惠對象：

<input type="checkbox"/> 區內所有居民	<input type="checkbox"/> 傷殘人士
<input type="checkbox"/> 老人	<input type="checkbox"/> 兒童及家長
<input type="checkbox"/> 青少年	<input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>坑口文曲里公園及將軍澳運動場附近的居民</u>
5. 預期受惠人數：坑口文曲里公園及將軍澳運動場附近的居民 (約 21,000 人)
6. 工程款額：\$252,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)*：
 - (1)坑口文曲里公園更換濾水泵房內砂缸砂砂。(詳情見附件一)
 - (2)坑口文曲里公園濾水泵系統加裝空氣排放閥及喉管支撐裝置。(詳情見附件二)
 - (3)將軍澳運動場副場的牆身安裝 10 支掛牆射燈。(詳情見附件三)
8. 工程時間表*：預計可於今年 11 月中進行，12 月底前完成
9. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)*：沒有

10. 財政預算(例如開支項目及有否其他財政來源等)* :

(1)坑口文曲里公園更換砂缸砂	\$55,000
(2)坑口文曲里公園濾水泵系統加裝空氣排放閥及喉管支撐裝置	\$55,000
(3)將軍澳運動場副場的牆身安裝 10 支掛牆射燈	<u>\$142,000</u>
合共:	<u>\$252,000</u>


11. 提交建議議員利益申報(如適用)* : 不適用




簽名 : _____
馮嘉慧
姓名 : 西貢區康樂事務經理
日期 : 2014 年 8 月 14 日

* 如表格不敷使用，可增附頁


坑口文曲里公園濾水系統機房-更換 1 號砂缸砂砂



坑口文曲里公園濾水系統機房-加裝空氣排放閥及喉管支撐裝置



將軍澳運動場副場增設掛牆射燈



將軍澳廣場

