

2014 年 11 月 11 日西貢區議會會議討論事項

「要求康樂及文化事務署檢討及優化公眾泳池的淋浴設施」

回應口徑

將軍澳泳池共有 96 個淋浴間，男女更衣室各有 48 個，提供冷熱水供泳客使用，其中 62 個的是由煤氣熱水爐提供，而其餘的 34 個由電力熱水爐提供。

本署在 9 月收到市民對冷熱水供應的意見後，已即時通知機電工程署及建築署檢測男女更衣室淋浴間的水溫及更衣室的熱水供應系統。經調查後，發現由於用電力的熱水供應系統的冷水處理部分出現輕微故障，以致男女更衣室各有 17 間淋浴間的水溫出現問題。經有關工程部門檢測及更換組件後，淋浴間的水溫現時已全部回復正常。

本署會繼續監察淋浴間冷熱水供應的情況及與有關工程部門保持緊密聯繫，以適時為將軍澳游泳池的設施進行維修保養及更換。