



食物環境衛生署  
Food and Environmental  
Hygiene Department

西貢區環境衛生辦事處  
Sai Kung District Environmental Hygiene Office  
新界西貢將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓8樓  
8<sup>th</sup> Floor, Sai Kung Tseung Kwan O Government Complex, 38 Pui Shing Road,  
Tseung Kwan O, Sai Kung, NT  
電話Tel : 3740 5100 傳真Fax : 2792 9937

本署檔號 (5) in FEHD SK/1-55/10/8/3

香港將軍澳坑口培成路38號  
西貢將軍澳政府綜合大樓3及4樓  
西貢區議會  
房屋及環境衛生委員會秘書  
陳浩怡女士

陳女士：

西貢區議會  
房屋及環境衛生委員會2014年第四次會議動議

“要求解決西貢街市升降機經常停用問題”

西貢區議會房屋及環境衛生委員會李家良議員於2014年第四次會議提出要求解決西貢街市升降機經常停用問題的動議，本署的回應如下。

西貢街市設有往上行的扶手電梯及升降機。為了保障市民安全，機電工程署現時每星期會進行保養及檢驗，大約需時個半小時，亦會安排在人流較少的時間進行。在檢驗升降機期間，扶手電梯仍然運作，以減少對市民的不便。而樓梯旁亦設有扶手供市民使用。對於升降機的檢驗安排，本署已轉交機電工程署作跟進處理。

本署會密切留意上述情況，以確保升降機運作正常。

感謝區議會對上述事宜的關注。



西貢區環境衛生總督察黎兆光

2014年7月17日