



本函檔號：HD(EM)TNS/PSAU/EM/21/KNM

圖文傳真：2645 1700

來函檔號：

電話： 2762 6042

西貢區議會
新界西貢親民街 34 號
西貢政府合署 2 字樓
西貢區議會房屋及環境衛生委員會主席

凌文海主席：

二零一四年九月十一日

西貢區議會房屋及環境衛生委員會

提出討論

有關要求儘快維修健明邨行人路上蓋、建采樓漏水位置
及家福會、樂道幼稚園對出位置去水渠

關於 貴會就標題事宜的動議，本人現獲授權回覆如下：

健明邨物業服務辦事處（下稱「辦事處」）曾派員檢查有關行人路連接建采樓上蓋，發現去水渠有漏水情況，需要搭棚維修，有關工程即將於 9 月進行。

至於家福會及樂道幼稚園對出平台，「辦事處」已檢查及確認該去水位沒有淤塞，亦已指示保安員巡邏時加強留意上述地點的排水口有否被雜物阻塞，並作定期清理，確保排水渠可正常運作。本署亦已指示「辦事處」要加強有關工作，特別在下雨期間，如發現平台地面有積水，應即時處理，以免出現水浸情況。

多謝 貴會對屋邨事務的關注，如有任何查詢，請致電 3427 3000 聯絡健明邨物業服務辦事處何耀東經理。

物業服務經理/物業服務
〈大埔、北區、沙田及西貢四〉
林文浩



2014 年 9 月 10 日

副本送：高級物業服務經理〈大埔、北區、沙田及西貢〉
高級房屋事務經理〈馬鞍山及將軍澳〉
健明邨物業服務辦事處

房屋署大埔、北區、沙田及西貢區域物業管理辦事處
Housing Department Regional Management Office (Tai Po, North, Shatin & Sai Kung)
香港九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客戶中心第四層A翼
Wing A, Level 4, HKHA Customer Service Centre, 3 Wang Tau Hom South Road, Kowloon, Hong Kong.