

房屋署就 SKDC(HEHC)文件第 14/12 號的回應

西貢區議會
吳仕福主席及全體議員

吳主席：

有關「要求房署興建新通道以解決健明邨扶手電梯擠迫問題」


健明邨的扶手電梯流量為每小時 9,000 人次。以早上最繁忙的 45 分鐘計算，該扶手電梯可容納的最高流量為 6,750 人次。按房署過去數年實地統計顯示，該扶手電梯在最繁忙時段的實際流量平穩地少於 2,500 人次，而等候時間亦少於一分鐘，符合各項法例及指引的要求，所以無需增設額外通道。

況且，扶手電梯兩旁已提供了兩部升降機和兩條樓梯供居民使用，應可進一步減短繁忙時段的等候時間。鑒於居民較喜歡使用扶手電梯，房署在繁忙時段亦已加派保安人員到現場維持秩序，致力將安全風險減至最低。

由於扶手電梯兩旁的升降機屬於領匯的管理範圍，房署已向領匯反映有關加強升降機大堂通風的意見。

房屋署物業管理總經理
(大埔、北區、沙田及西貢)

(陳升揚



二零一二年二月二日