

康樂及文化事務署就 SKDC(M)文件第 92/15 號的回應

2015 年 3 月 3 日西貢區議會會議討論事項

「要求政府調查將軍澳海濱長廊出現裂的原因」

土木工程拓展署於 2013 年完成將軍澳海濱公園的建築工程，並於同年年底交予本署管理及開放予市民使用，而土木工程拓展署的承建商負責承擔設施的首年維修及保養工作。

自 2014 年年中開始，本署職員在日常巡察時，發現將軍澳海濱公園內鄰近第 68B2 區地盤的地面及花床邊出現裂痕，已即時要求土木工程拓展署跟進。經檢視後，懷疑該些裂痕受鄰近地盤工程影響而出現，經土木工程拓展署聯同屋宇署與發展商磋商後，發展商已初步修補有關裂痕，本署會稍後安排更換損壞的地磚。

為進一步了解及監測附近地盤工程對將軍澳海濱公園的影響，土木工程拓展署已就有關事件要求屋宇署加強巡察及監控。同時，本署職員在日常巡察時會倍加注意，如發現有同類事件，會即時安排相關部門跟進。