

康樂及文化事務署就 SKDC(M)文件第 301/14 號的回應

2014 年 11 月 4 日西貢區議會會議討論事項

「要求康樂文化事務署全面檢查及改善將軍澳海濱長廊的電力供應設備」

將軍澳海濱長廊全長約 2.55 公里，位於將軍澳南長廊部份的「將軍澳南海濱公園」由本署管理，而橫跨北橋及 77 區東邊長廊、單車徑及行人徑並非由本署管轄。根據本署紀錄，將軍澳海濱公園於 7 月 2 日晚上並沒有發生電力故障，期間公園服務未有受停電影響。然而，根據路政署提供的資料，將軍澳海濱長廊東邊部份於當晚曾出現停電情況，而該署亦已跟進相關問題。

將軍澳海濱公園照明系統估計於 9 月 16 日凌晨在八號熱帶氣旋警告期間受損，由於公園仍在保養期中，故事件由土木工程拓展署跟進。有關系統於 9 月 17 日完成維修，並於同日晚上回復正常運作；承辦商其後於 10 月 6 日再完成照明系統的詳細檢測。本署會密切留意系統的使用情況，當察覺有損壞或其他問題時，會即時聯絡土木工程拓展署安排跟進維修工作。