

土木工程拓展署就 SKDC(M)文件第 302/14 號的回應

**陳繼偉議員及方國珊議員要求西貢區議會在 2014 年 11 月 4 日大會討論  
有關將軍澳海濱長廊的設計的問題**

有關陳繼偉議員及方國珊議員就將軍澳海濱長廊的設計的討論文件，  
本處現覆如下：

將軍澳海濱公園由土木工程拓展署新界東拓展處負責建造，工程完成  
後於 2013 年 11 月中交由康樂及文化事務署管理並開放供市民使用。而鄰近  
日出康城的海濱長廊的行人路及單車徑則是由路政署負責建造。

2014 年 9 月 16 日上午八號颱風警告除下後，本處顧問公司的駐地盤  
人員與康樂及文化事務署場地職員巡查公園，公園內的設施大致完好，只  
有一段長約二十米的欄杆及鄰近部分設施受颱風影響而損毀。本處顧問公  
司隨即安排承建商將有關地點圍封及進行維修。受影響的一段單車徑上的  
泥土已清理並已開放供市民使用。受影響的設施包括欄杆、沙井蓋、植物  
等的修復工作亦已經由本處及相關部門完成。

將軍澳海濱公園的設計標準與其他海濱公園大致相同，工程經專業駐  
地盤工程人員監督，確保用料和施工的質量符合有關標準。就今次颱風吹  
襲造成的損毀情況，本處正與顧問公司及相關部門研究原因及改善的方案。

土木工程拓展署  
新界東拓展處  
署理總工程師羅慶新  
2014 年 10 月 28 日