

華人永遠墳場管理委員會就 SKDC(M)文件第 313/14 及 314/14 號的回應



華人永遠墳場管理委員會
The Board of Management of
The Chinese Permanent Cemeteries
始於 since 1913

本會檔號 Our Ref. : O/5/1/3
來函檔號 Your Ref. :

電話 Tel. : 3719 7888
傳真 Fax : 3719 7800

電郵文件
(mike_tc_wu@had.gov.hk)

西貢區議會
主席暨全體議員
(經辦人: 胡達志先生
西貢區議會秘書處一級行政主任(區議會))

主席及各位議員：

2014 年 11 月 4 日西貢區議會提出討論
「要求優化將軍澳華人永遠墳場新路試行之斜台，
長遠而言建議加設無障礙設施」及
「要求政府關注及跟進很多市民穿過華永行人徑
進入天然泳灘衍生的危險」

本會就 閣下 2014 年 10 月 21 日電郵來函夾附的題述兩項討論
文件，回應如下。

本會十分重視掃墓人士的需要和安全，過去曾聘用顧問公司，
為行人徑石級路段加設無障礙設施進行研究。顧問公司分析後指出，
在行人徑加建斜道，其坡度將為 1 比 5.7，遠超過無障礙通道坡度不
得超過 1 比 12 的規定，因此不適合輪椅人士及嬰兒車使用者使用。

為照顧掃墓人士的需要，本會於本年重陽節前在行人徑石級路
段的台階，加建了供手拉車使用的斜台，並欣悉 貴會反映掃墓人士
歡迎有關設施。基於有關斜台不符合無障礙通道的要求，若將斜台加
闊，可能令掃墓人士誤以為可供輪椅及嬰兒車使用，會構成翻倒危
險。在掃墓的高峰期，更會危及公眾安全。因此，本會限制了斜台的
闊度，並在石級路段位置掛上告示，提示斜台只適合手拉車使用。

現時，輪椅使用者可乘搭車輛從高超道往返將軍澳墳場。長遠
而言，若日後在將軍澳墳場接近行人徑位置有新的發展項目，本會將
探討加建無障礙設施接通華永行人徑的可行性。



華人永遠墳場管理委員會

The Board of Management of
The Chinese Permanent Cemeteries

始於since 1913

本會檔號 Our Ref. : O/5/1/3

來函另一份討論文件所指地點，相信是行人徑 4 號觀景台以下橋底位置。現時橋底位置設有鐵絲網，防止市民進入。早前得悉有市民通過該處進入泳灘，本會已在鐵絲網掛上告示，提醒市民不要進入危險範圍。同時，本會在行人徑沿路，包括上述位置裝有閉路電視，保安員亦會定時巡邏，若發現市民作出不當行為，保安員會前往制止，如有關人士不理勸喻，會尋求警方協助。

如有查詢，請致電 3719 7825 與本會助理經理（企業傳訊）陳華先生聯絡。

華人永遠墳場管理委員會

行政總監

(盧美華)



2014 年 10 月 30 日