

西貢區議會
2013年11月5日會議文件
SKDC(M)文件第278/13號

二零一三年十一月五日(星期二)
西貢區議會全體會議上提出的討論
將軍澳第137區火警事故及相關跟進

火警事故

於10月19日晚上，將軍澳臨時填料庫內的篩選設施發生火警。設施由土木工程拓展署管理，將接收的混合建築廢物裡的惰性物料如泥沙石塊等篩選出來以供循環再用。

消防處於晚上11時39分接報，當時設施已經停止運作。消防處到場後展開撲滅工作，至翌日清晨4時37分大致受到控制。

根據消防處的評定，事故屬一級火警。起火地點（附圖一）為一堆等候篩選的建築廢物，內含木材及夾板等。火場面積約為30米乘50米，事故沒有造成傷亡，亦不影響設施運作。起火原因仍在調查中。

存放物料

填料庫主要接收惰性建築廢物，大部分為泥、石、混凝土、磚頭等，而填料庫內的篩選設施則接收含有小量（不足一半）非惰性建築廢物的惰性物料。因此，在填料庫及篩選設施內堆存的物料，絕大部分並不易燃。

現有的防火設備

篩選設施現有以下的防火設備和措施：

- 配置有手提滅火筒
- 晚上設施停止運作後，電源會關閉以防止漏電
- 設施出入口駐有地盤保安員以監察出入車輛

- 承建商每半年舉行一次火警演習以令工人熟識程序及提高警覺

即時跟進工作

在火警發生後，本署即時跟進如下：

- 責成承建商在設施內增添了滅火筒和滅火拍
- 增派保安員夜間駐守建築廢物存放區
- 安排防火安全工地坐談會以加強駐地盤員工的防火意識
- 在車輛進入設施時，加強向車內的建築廢物灑水以增加物料濕度，進一步減低火警的風險。

除了以上的即時措施，本署亦會研究改善夜間監察系統和加強設施內的防火設備，並繼續跟進調查起火原因。因應調查結果，本署將進一步檢視及改進有關措施。

土木工程拓展署
2013年11月

