

康樂及文化事務署就 SKDC(M)文件第 70/12 號的回應

康樂及文化事務署（康文署）轄下各公共圖書館及附設的學生自修室的通風及空調系統，均由機電工程署（機電署）提供定期檢查、保養及維修服務。公共圖書館的職員也會定時巡查圖書館館內的空調設施，若發覺通風或冷氣系統出現問題，會立刻通知機電署跟進。在炎熱的天氣或自修室滿座的情況下，圖書館職員在可能的範圍下會對空調的溫度作出適當的調校，或通知機電署即時跟進。為更有效地監察圖書館通風及空調系統的運作，署方已要求機電署定期為各公共圖書館和學生自修室進行室內空氣質素檢測及提供適當的改善措施，以確保場地空氣質素良好。

就西貢區內兩所公共圖書館而言，西貢公共圖書館及學生自修室和將軍澳公共圖書館及其學生自修室均已參與「辦公室及公眾場所室內空氣質素檢定計劃」。跟據香港特別行政區政府室內空氣質素管理小組於 2003 年發出「辦公室及公眾場所室內空氣質素管理指引」的有關指標，二氧化碳含量少於 1000 ppm 為良好級；而該兩間學生自修室於近期進行了二氧化碳含量檢測，結果亦為良好。現將檢測結果臚列於下表：

將軍澳公共圖書館 學生自修室 (檢測日期： 1/12/2011)	二氧化碳 含量 平均值 (ppm)	西貢公共圖書館 學生自修室 (檢測日期： 27/9/2011)	二氧 化碳 含量 平均 值 (ppm)
位置一	576	位置 一	875
位置二	640	--	--

康文署會繼續監察轄下西貢區公共圖書館的室內空氣質素的情況，讓市民可享用舒適的閱讀環境。