

消防處就 SKDC(M)文件第 419/15 號的回應

就將軍澳生物柴油廠的規劃和選址方面，政府相關部門均作出嚴格及周詳的考慮。就消防安全角度而言，本處對生物柴油廠曾進行風險評估，並要求設置多項消防設備，包括：緊急車輛通道、消防栓系統、缸頂注泡系統、噴水系統、水簾系統、遙控泡砲、灌泡系統、紅外線熱能探測器、手提製泡工具、火警偵測系統等等，以確保附合消防規定要求。

生物柴油廠位處將軍澳工業邨駿宏街 22 號，距離大赤沙消防局約 1.2 公里，消防車的召達需時約 2.5 分鐘。生物柴油廠被納入特別風險處所，即二級火警類別。本處會依據「既定的動員規模」調派消防車/船以應付不同的事故。而本處在廠房投產前已制定相應的「緊急應變計劃」，以釐定針對性的行動策略及部署。另外，本處與生物柴油廠的負責人亦建立緊密的聯繫，並安排定期的聯合演練和巡查，以加強彼此溝通及默契。

消防處
2015 年 8 月