



ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT

PROPERTY SERVICES BRANCH

7/F., APB CENTRE, 9 SUNG PING ST., HUNG HOM, KLN., HONG KONG

FAX.: (852) 2765 7734



建築署

物業事務處

九龍紅磡崇平街九號建業中心七樓

傳真 (2174 8355) 及郵寄

本函檔案：() in ASD PB QD-027-00471-000 III

來函檔案：HAD SKDC 13/30/1/2

電話號碼：2773 2600

傳真號碼：2765 7153

將軍澳坑口培成路 38 號

西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓

西貢區議會

地區設施管理委員會

胡達志秘書

胡秘書：

康城社區會堂漏水和地損板毀問題

閣下於二零一五年六月三十日的來信收悉。就康城社區會堂於二零一五年三月十四日發生廁所供水管漏水及引致水浸和木地板損毀等情況，本署現謹覆如下：

於事發當日接獲民政事務總署(民政署)的通知後，本署已即時安排承建商派員到現場進行搶修，並於同日完成有關喉管維修。由於受水浸損毀的木地板面積頗大及訂購木地板材料需時，本署遂安排承建商進行臨時維修，並已於二零一五年三月十六日完成，以便民政署盡快重新開放受影響的地方供公眾使用。

上述事件是由於早前負責有關廁所改善工程的承建商手工所引致，本署已根據合約條款及相關指引向有關承建商作出警告，並要求加強工程質量管理及負責有關地板全面更換工程。承建商已承諾有關更換工程將於七月二十日展開，並預計可於二零一五年八月十九日完成。

多謝 閣下對上述事件的關注。如有任何查詢，請致電 2773 2603 與本署物業事務經理（西貢）陳思華先生聯絡。

建築署助理署長（物業事務）

(趙孟暉 趙孟暉 代行)

二零一五年七月十三日