



2017年11月14日西貢區議會地區設施管理委員會

要求延長將軍澳海濱長廊防波堤及擋浪牆及平整擬建水上活動中心用地

就西貢區議會地區設施管理委員會秘書11月21日的來函，土木工程拓展署土木工程處就11月14日的會議紀錄撮要第17段的要求回覆如下：

根據研究顯示，該海堤整體設計合乎標準，足以抵禦極端天氣下的海浪沖擊，保護現有海岸。此外，本署已全面檢查將軍澳海濱長廊附近的海堤。本署會繼續定期檢查有關海事設施，並適時維修。

土木工程拓展署土木工程處
2017年12月20日