

路政署就 SKDC(M)文件第 112/19 號的回應

「關注地磚鋪設不平，要求改善設計並加強監管」

就地磚鋪設不平的問題，本署會繼續密切留意並監管地下設施工程完工後的修復質素。在發現路磚鬆散或凹凸不平等問題時，本署會要求有關工程倡議人和承建商修復有關路面。

關於容易出現路面不平的行人路路段，本署將考慮使用混合沙土和水泥的底層來承托路磚，以改善路面的承托能力。而個別地段（例如維修後仍重複出現路面不平的路段），可以使用土工格柵，加上混合沙土和水泥底層來承托鋪路磚，以減低路面將來出現不平的現象。

如有查詢，請致電 2762 3454 與本署高級工程師許學東先生聯絡。

路政署
研究拓展部
二零一九年五月三日