



# ARCHITECTURAL SERVICES DEPARTMENT

## PROPERTY SERVICES BRANCH

7/F, APB CENTRE, 9 SUNG PING ST., HUNG HOM, KLN., HONG KONG

FAX: (852) 2765 7734

建 築 署

物 業 事 務 處

九龍紅磡崇平街九號建業中心七樓

本署檔號 : (31) in ASD.PB QD-044-00483-000 Pt.14

來函編號 : ( ) in HAD SKDC 13/15/3

電話號碼 : 2773 2248

圖文傳真 : 2765 7734

將軍澳坑口培成路 38 號  
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓  
西貢區議會主席  
吳仕福先生

吳主席:

西貢區議會議員動議  
「關注地磚鋪設不平，要求改善設計並加強監管」  
建築署就 SKDC(M)文件第 270/18 號的回應

閣下於 2018 年 11 月 6 日來函收悉。

有關西貢區議會關注西貢區內道路地磚凹凸不平一事，本署現回覆如下：

雖然本署並非西貢區內道路的維修部門，但就政府場地設施內地磚鋪設不平而言，本署會繼續與相關的管理部門密切溝通和留意路面地磚情況，當發現路磚鬆散、移位或凹凸不平等問題時，本署會安排承建商進行修復工程。

針對容易或重複出現路面不平的路段，本署會按現場情況，考慮使用其他可行的鋪設方法，例如採用混合沙土和水泥的底層來承托路磚，以改善路面的承托能力，減低路面重複出現不平的現象。

感謝 閣下對上述地區設施的關注。如有查詢或其他意見可致電 2773 2600 與本署高級物業事務經理 魏志光先生或 2773 2603 與物業事務經理 暨肇鴻先生聯絡。

建築署署長

(謝立華 代行)

2018 年 12 月 7 日

副本抄送: 建築署總技術顧問/管理統籌分處 1

傳真(號碼 2877 0594)