

機電工程署就 SKDC(M)文件第 161/20 號的回應

「鑑於早前坑口富寧花園出現退伍軍人症個案，本會要求相關政府部門作出相應措施保障居民健康」

淡水冷卻塔擁有人有責任妥善維修、保養和清潔冷卻塔，以免冷卻塔水質欠佳影響公眾。機電署會根據《公眾衛生及市政條例》抽樣巡查及檢測淡水冷卻塔的水質，並視乎測試結果，採取需要的規管行動。

至於動議提及有關富寧花園出現退伍軍人病個案及港鐵站，根據本署的記錄，旁邊的富寧花園商場及將軍澳沿線的八個港鐵站(當中包括康城、寶琳、坑口、將軍澳及調景嶺)均沒有安裝淡水冷卻塔。

機電工程署

2020年6月30日