

渠務署就SKDC(M)文件第293/20號的回應

西貢區議會
於2020年11月3日
西貢區議會大會上提出的動議

動議：要求積極跟進翠林邨一帶坑渠臭味問題及釐清權責

致： 西貢區議會

就上述標題事項，渠務署回覆如下：

渠務署先後於本年3月、6月和10月派員到上址視察及進行調查，確認翠林邨周邊一帶的公共雨水及污水渠系統運作正常。就調查所得，本署相信有關位置的滲水及臭味問題是源於翠林邨範圍內的渠道淤塞。因此，本署已就上述調查結果通知房屋署跟進。

渠務署會在有需要時向有關部門提供與渠務維修保養有關的專業意見。如有查詢，請致電 2300 1307 與本署高級工程師/九龍及新界南 6 黃永輝先生聯絡。

渠務署
2020年10月