

渠務署就 SKDC(M)文件第 34/21 號的回應

提問：進一步查詢對面海村對出海底污水渠破損對附近環境造成的污染

致：西貢區議會

就標題提問，渠務署的回覆如下：

就有關污水泵喉滲漏事件，本署自2020年7月起已採取適當的污水隔離措施（包括興建土堤及安裝漂浮式欄污柵、安裝緊急水泵於低潮時抽走滲漏的污水至下游的污水系統），並已於上游的污水系統(西貢三號污水泵房)加氯消毒。本署正密切留意有關污水泵喉的狀況，並於2020年7月開始在附近水域（包括西貢新、舊碼頭、對面海防波堤附近水域、橋咀泳灘和廈門灣泳灘）每日抽取海水樣本作化驗，未有發現水質有異常情況。本署在進行污水泵喉維修工程期間，會清走受影響的泥土。此外，本署已在滲漏位置及工程周邊範圍放置「氣味控制水凝膠」，用以緩減氣味。

如有查詢，請致電 2300 1307 與本署高級工程師/九龍及新界南6 黃永輝先生聯絡。

渠務署

2020年12月