

西貢區議會
二零二一年第一次會議
2021年2月2日會議的議員動議／提問

提問：要求政府提供有關西貢市對面海一帶污水渠現時及未來復修計劃方向（SKDC(M)文件第23/21號）

有待跟進事項：詢問新鋪設的喉管的闊度，以及其涉及和服務的範圍

致：西貢區議會

就上述標題項目，渠務署的補充資料如下：

有關新鋪設的喉管是屬於工務計劃項目編號4393DS，其工程合約「九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程」（合約編號DC/2017/02）現正建造的海底污水幹渠，長度約200米、直徑1,000毫米，由西貢海傍街（魚類批發市場）橫跨西貢海至西貢三號污水泵房。該污水幹渠主要收集由西貢市中心和躉場至大環一帶的污水。

渠務署

2021年3月