

西貢區議會
二零二一年第一次會議
2021年2月2日會議的議員動議／提問

提問：進一步查詢對面海村對出海底污水渠破損對附近環境造成的污染
(SKDC(M)文件第34/21號)

有待跟進事項：詢問污染問題是否與工程編號4393DS「九龍、沙田及西貢
污水幹渠修復工程」有關

致： 西貢區議會

就上述標題項目，渠務署的補充資料如下：

位於西貢海傍街至對面海村近35號屋附近一段長約200米、直徑600毫米的現有海底污水幹渠，於本署的例行檢查中並無異常。但鑒於上述渠管已經運作約30年，有機會出現老化問題，因此工務計劃項目編號4393DS「九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程」旨在強化現有的海底污水幹渠以減低污水渠塌陷及污水滲漏的風險，加強對公眾安全及環境衛生的保障，並建造一段長約200米（直徑1,000毫米）由西貢海傍街至對面海村的新污水幹渠，以增強污水系統的可靠性。

渠務署

2021年3月