

**西貢區議會  
房屋及規劃發展委員會第四次會議  
跟進事項**

**「要求房署儘快全面檢查健明邨內食水、鹹水水管並確保質量及解決多次出現  
暫停食水、鹹水供應的問題」**

**房屋署的回應**

房屋署對轄下公共屋邨包括健明邨及厚德邨的供水設施會進行定期檢查及安排承建商進行適時的保養維修工程，以確保運作正常。健明邨及厚德邨食水及鹹水供應系統的檢查工作分別於本年 6 月及 11 月展開。

根據紀錄，由 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，健明邨及厚德邨因日常保養及維修或住戶要求需要局部暫停部份單位食水或鹹水供應的數字如下：

屋邨	樓宇名稱	因日常保養及維修需要 局部暫停食水 或鹹水供應的次數		因住戶要求需要 局部暫停食水 或鹹水供應的次數	
		食水	鹹水	食水	鹹水
厚德邨	德澤樓	1	17	0	4
	德富樓	0	8	0	1
	德康樓	0	11	0	4
	德志樓	0	17	0	8
	德安樓	0	10	0	7
	德裕樓	0	13	0	6
健明邨	健晴樓	6	15	0	2
	健華樓	0	49	0	9
	健輝樓	1	10	0	0
	健曦樓	5	37	0	1
	明宇樓	2	31	0	0
	明域樓	7	23	0	4
	明日樓	2	33	0	1
	明星樓	3	35	0	1
	明月樓	1	29	0	0
	明宙樓	1	17	0	0

屋邨辦事處會於稍後根據檢查報告，跟進安排更換供水設施配件的工作，而工程會盡量安排集中處理，以減低對居民的影響。屋邨辦事處會與相關持份者保持溝通，適時向居民發放相關資訊。

房屋署  
2020年9月21日