

水務署回應文件

目的

本文件旨在回應深水埗區議會房屋事務委員會文件第 36/17 及 深水埗區議會文件 62/17 號有關對水務署的查詢。

回覆

Q1. 由水務署於2015年中實施快速測試以來，為多少深水埗區私人樓宇進行過相關測試，大致結果如何？

自 2015 年 8 月開始，本署在視察樓宇的新建造內部供水系統時，會於食水銅管的軟焊接口進行非破壞性測試，以檢定焊接物有否含鉛。自實施該措施至今，本署於深水埗區共處理了約 80 宗涉及私人樓宇的新建造內部供水系統工程，並在竣工視察時進行了非破壞性測試，當中只發現一個個案使用含鉛焊接物，其餘個案的測試結果顯示焊接物並不含鉛。

Q2. 私人樓宇維修工程頻繁，水務署或其他相關部門如何進一步提高私人樓宇持份者(包括業主立案法團、管理公司、業主等)認識及監察水管焊接物的使用，及如何進一步加強監管涉及私人樓宇供水系統水管的更換工程，以確保食水安全。

自2015年7月發現食水含鉛量超標事件後，本署推出了多項措施以保障食水安全，包括：

- ◆ 於2015年7月，本署即時要求在新建內部供水系統中使用燒焊方法接駁喉管時，持牌水喉匠必須呈交焊接物料無鉛證明書；在竣工視察時，於軟焊接口上進行非破壞性測試，以檢定焊接物

有否含鉛，及於食水樣本測試時，需測試鉛、鉻、鎘和鎳。

- ◆ 於2015年12月，本署優化「大廈優質供水認可計劃－食水」，包括加入重金屬的測試和擴大抽取水樣本的範圍。
- ◆ 於2016年9月，職業訓練局及建造業議會已於與水喉工程有關的課程中，向有意成為持牌水喉匠或熟練水喉技工的學員教授相關食水受污染的原因、風險和防範措施，以提高學員對食水安全的警覺。
- ◆ 於2016年10月，本署推出持牌水喉匠自願性持續進修計劃，以期提升持牌水喉匠的知識及技能。
- ◆ 於2017年3月，本署和建造業議會共同出版了《水喉工程的良好作業指引》，鼓勵水喉工程的持份者採取指引的建議，在設計及建造方面，加強水喉工程的質素。與此同時，建造業議會亦已出版了《接駁銅喉參考文件》向水喉從業員重點介紹接駁銅喉的良好實務作業方法。此外，水務監督在竣工檢查以外，於施工期間亦會對有關的水喉更換工程進行檢查。
- ◆ 在2017年4月10日發現深水埗區私人住宅樓宇使用了含鉛的焊接物料後，本署於2017年4月11日去信所有持牌水喉匠，重申他們必須確保內部供水系統的焊接需使用無鉛焊料，違者的相關水喉匠的牌照可被暫時吊銷甚至取消。
- ◆ 於2017年4月27日，本署邀請現時有參與換喉工程之持牌水喉匠、承建商及工人出席講座，再次傳達以上訊息。
- ◆ 本署現正與業界商討加強監管更換水喉工程的方案。我們相信在有關方案推出後，更能保障食水安全。

- Q3. 就是此事件，水務署會否及何時進一步披露更多資料(包括肇事大廈名稱、測試樣板的數目及抽取水板位置、總承辦商/二判/三判(如有)等資料)讓公眾知悉。

因申請人(即業主立案法團)不同意授權水務署公開大廈的名稱，水務署現不能公開涉事大廈的名稱。當本署發現該私人樓宇使用了含鉛的焊接物料後，本署隨即在該幢樓宇內（包括樓上兩個住宅單位及地下兩個商鋪）抽取水樣本進行測試，結果顯示所有樣本鉛含量均符合世界衛生組織《飲用水水質準則》。本署亦隨即要求有關持牌水喉匠儘快更換不合規格的物料，並通知有關業主立案法團，以便通知住戶及商鋪。

- Q4. 政府會否為受影響大廈的居民提供驗血服務。

有關提問，請參閱衛生署的回應。

- Q5. 要求政府(包括關愛基金)提供支援，讓私人樓宇的業主立案法團可透過申請而獲得一些檢驗公共水管/水質的資助。

關愛基金 - 舊樓業主立案法團津貼計劃(第二期) 由民政事務總署負責推行，有關詳情可向民政事務總署查詢及瀏覽以下網站：

http://www.buildingmgt.gov.hk/tc/whats_new/2_8.htm

- Q6. 建議盡快修訂《水務設施條例》，提高違者刑罰。

本署已展開對《水務設施條例》和《水務設施規例》的全面檢討，建議分階段進行法例修訂。第一階段的焦點是一些須優先處理事項，包括清晰訂明持牌水喉匠的職責、獲指定進行水管工程人士的規定以及

所有水管物料和部件的最新標準。此外，現時以《水務設施條例》或《水務設施規例》作出的檢控須於罪行發生後六個月內提出。如罪行在發生後超過六個月才被發現，本署便不能提出檢控。因此，本署建議修訂《水務設施條例》及《水務設施規例》令檢控可於水務監督發現或知悉罪行當日起計六個月內提出，提高執法成效。就第一階段法例修訂的《條例草案》已於 4 月 26 日提交立法會審議。至於提高刑罰方面，將會在下階段作全面檢討。

水務署

2017 年 5 月