

屯門區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議單位： 康樂及文化事務署
2. 工程名稱： 在區內各康樂及休憩場地進行照明系統改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：

為達到節能減排的目的，機電工程署建議康文署更換康樂場地的照明系統為 LED 照明系統，以減低設施的用電量和提高能源效益。
4. 工程受惠對象：
() 區內所有居民 () 傷殘人士
() 老人 () 兒童及家長
() 青少年 () 其他：
5. 預期受惠人數： 約 500,000 人
6. 工程造价粗略估計(可選擇不填寫)： \$970,473
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
(i) 工程由機電工程署負責，將康文署轄下 12 個康樂場地的現有照明系統(Gas discharge lighting luminaires)更換為發光異極體(LED)照明系統；
(ii)工程包括更換 400W/250W gas discharge 燈為 120W/80W 的 LED 燈，並為新照明系統進行測試。
8. 工程地點： 附件
9. 工程時間表：
如獲委員會通過上述撥款，機電工程署預計可於 2018 年 7 月開展有關工程，工程會分階段進行，預計所有更換工程可於 2019 年 6 月完成。
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
地委會曾於 2012 年撥款 \$1,700,000 更換區內 18 個康樂場地進行同類型的照明系統改善工程。

建議單位名稱： 康樂及文化事務署
屯門區康樂事務辦事處

日期： 2018 年 3 月

更換 LED 照明系統的康樂場地

項次	場地名稱
1.	屯門舊咖啡灣泳灘
2.	屯門新咖啡灣泳灘
3.	屯門文娛廣場
4.	屯門福享村籃球場
5.	屯門豐安街兒童遊樂場
6.	屯門嶺南遊樂場
7.	屯門泥圍足球場
8.	屯門石排頭遊樂場
9.	屯門田廈路遊樂場
10.	屯門青田遊樂場
11.	屯門華發遊樂場