



**HIGHWAYS DEPARTMENT
MAJOR WORKS PROJECT MANAGEMENT OFFICE**

3 & 6/F, HO MAN TIN GOVERNMENT OFFICES
88 CHUNG HAU STREET, HOMANTIN, KOWLOON, HONG KONG
Web site: <http://www.hyd.gov.hk>

路政署
主要工程管理處
香港九龍何文田忠孝街八十八號
何文田政府合署三及六樓
網址: <http://www.hyd.gov.hk>

本署檔案 Our Ref. (JGV2) in HyD MWO 11/2 (HY/2013/19)/M05/400
來函檔號 Your Ref. HAD TMDC 13/10/TTC/19
電話 Tel. 2762 4140
圖文傳真 Fax 2714 5198

新界屯門屯喜路1號
屯門政府合署2樓
屯門區議會秘書
(經辦人：周文俊先生)

周先生：

屯門區議會
2018 - 2019 年交通及運輸委員會第九次會議
「有關隔音屏（市中心段）的現況與合約內容不符」

謝謝你2019年3月1日的來信，轉達屯門區議會交通及運輸委員會就題述事宜的意見，並邀請本署委派代表出席該委員會於2019年3月15日舉行的第九次會議，本署回覆如下。

本署承建商(合約編號:HY/2013/19)現於屯門公路（市中心段）附近介乎玫瑰花園和力生大廈之間加裝隔音屏障，以緩解現有道路的交通噪音對鄰近居民的影響。根據合約內容，上述工程將會在閣下提供的討論文件中所指紅色的那個長方形的位置興建半密閉式隔音罩。有關半密閉式隔音罩完成後將可以緩解該位置交通噪音對鄰近居民的影響，當中包括雅都花園。該完成後的半密閉式隔音罩主要採用吸音屏板設計，可防止交通噪音反射至雅都花園。此外，該段屯門公路行車路面已採用低噪音物料鋪設，以進一步緩解交通噪音。

路政署主要工程管理處 總工程師 3

(陳志明)



代行)

副本送：

路政署總工程師/新界西	(經辦人：吳梵先生)	(傳真號碼：2714 5228)
運輸署總工程師/交通工程(新界西)	(經辦人：馬翊球先生)	(傳真號碼：2381 3799)
環境保護署(環境評估科)	(經辦人：葉嘉勳先生)	(傳真號碼：2802 4511)

二零一九年三月十一日



ISO 9001 : 2008
Certificate No.: CC 1881



ISO 14001 : 2004
Certificate No.: CC 2634