致 屯門區議會大會

山景邨水管問題跟進

在本年 7 月 29 日，在山景邨內鹹水管破裂，適逢當日落下傾盆大雨，天文台更發出黑色暴雨警告，令到邨內迴旋處仿似屯門版「威尼斯」，可以泛舟而行。而是次鹹水管破裂更影響屯門碼頭一帶供水，受影響居民以十萬計。而根據本人收集數據顯示，該路段四年內爆裂四次，而該地區附近三年爆水管亦有兩次。

在本屆區議會第七次會議中，水務署有計劃更換山景邨喉管，並表示當時正與山景邨管理處進行聯絡。但三年過去音訊全無，因此本人希望署方解答以下問題以釋除疑慮。

1. 請報告當日維修鹹水管破裂紀錄。
2. 解釋山景邨鹹水管破裂為何影響碼頭供水。
3. 有關涉事水喉的使用年期；
4. 四年內就工程與山景邨業主立案法團聯絡的詳細紀錄。(包括日期及內容)
5. 有關涉事水喉及附近一帶水管的未來維修或更換計劃，以及要求盡快進行有關計劃。

文件提交人

黃丹晴 周啟廉