

2025 年 1 月 21 日
屯門區議會
地區設施及工程委員會
第七次會議
回覆地區設施及工程委員會文件

更換藍地行人天橋燈槽及封住橋身之間接駁罅隙

就議員對題述事宜的提問，本署現謹覆如下：

- (一) 更換該行人天橋燈槽;及
- (二) 新燈槽設計要避免野鴿能在上面築巢或停留
- (三) 橋身之間接駁罅隙用網全部封住，防止野鴿飛進

就有關提述行人天橋（NF189）燈槽上的環境衛生事宜，路燈部已開展更換該行人天橋燈槽的研究及籌備工作，新設計將防止野鴿在燈槽上面築巢或停留，預計更換工程於 2025 年第四季完成。同時，路燈部將加強在有關行人天橋的燈槽清潔工作，以改善野鴿糞便在燈槽上衍生的環境衛生問題。

而本署結構維修承建商亦已於 2024 年 12 期間於相關橋身之間的接駁罅隙加設圍網，以防止野鴿飛進。

路政署
2025 年 1 月