

水務署的回覆如下：

多謝議員就上述議題提出關注。

經翻查記錄，自 2026 年起，本署分別接獲頌雅苑 2 宗及汀雅苑 1 宗有關鹹水色澤偏黃及帶異味的投訴。接獲投訴後，本署已即時派員巡查涉事屋苑周邊的公共鹹水喉管，並先後於 3 月 31 日、4 月 2 日及 4 月 8 日，為相關範圍的公共喉管進行沖洗，期間並未發現公共喉管內的鹹水水質有異常。至於富蝶邨、富善邨及怡雅苑，本署於本年度暫未接獲鹹水水質的相關投訴。經檢視，本署認為有關投訴屬個案性質。

現時，本署正積極聯絡上述各屋苑的管理處，安排人員進入屋苑內部供水系統抽取鹹水樣本進行化驗，以核實水質狀況。與此同時，本署會派員持續緊密監察沖廁用海水的水質，並因應實際需要加強相關設施的保養維修，於維修工程完成後加強喉管沖洗，以保障供水水質符合標準。另外，本署亦會與相關屋苑管理公司保持緊密聯絡，就保障供水水質提供所需技術支援。就有關個案，本署已建議屋苑管理公司每六個月最少清洗沖廁水水缸一次，如有需要可增加清洗次數，以確保所有儲水缸及其他水管裝置維持良好狀況。