

## 荃灣藍巴勒海峽的海水污染問題的工作報告 (二零一四年六月至二零一四年七月)

### (一) 馬頭壩道下水道出口的水質及氣味狀況

我們在2014年6月至7月期間繼續監察馬頭壩道下水道出水口附近的水質和氣味的狀況，結果顯示荃灣近岸水域水質穩定。至於氣味方面，只偶爾察覺到有短暫而輕微的氣味，尤其在退潮期間及風向配合下。

### (二) 清除錯駁渠道

於2010年完成的「荃灣及西九龍污水收集整體計劃檢討研究」在荃灣區找出52宗污水排放至雨水渠的個案，其中3宗為地舖錯駁個案，16為宗大廈外接公用污水渠的錯駁個案，33宗為大廈內的錯駁個案。環保署根據水污染管制條例與店舖負責人跟進後，地舖錯駁已經全部修妥。渠務署亦已全部修復16宗大廈外接公用污水渠的錯駁個案。至於大廈內的錯駁，仍有21宗需跟進處理。環保署會繼續聯同有關部門，陸續清除荃灣舊區的錯駁渠道。此外，環保署會定期檢查店舖的渠道接駁，在2014年6月至7月期間，曾對15間店舖作出色粉測試，但未有發現店舖渠道錯駁個案。

### (三) 其他事項

#### 甲) 海濱花園天臺閉路電視系統

我們每月繼續提供有代表性錄像，讓海濱花園的管業處及有關人士參閱。

#### 乙) 跨部門工作小組

跨部門工作小組繼續運作，處理有關渠道錯駁和相關的環境問題。

區域辦事處 (西)  
環境保護署  
二零一四年八月