

Our reference 本署檔號： EMSD/MUN-NT1/1/2

Telephone 電話號碼： 3155 4063

Your reference 來函檔號：

Facsimile 圖文傳真： 2895 1424

郵寄及傳真
(傳真號碼 2417 3589)

新界青山公路荃灣段 174-208 號
荃灣多層停車場大廈二樓
荃灣區議會
環境、衛生及氣候變化委員會副主席 劉肇軒議員

劉議員：

回覆「楊屋道街市天台機器問題」

感謝 閣下於本年四月十四日關於楊屋道街市天台機器事宜的查詢。本署將不派代表出席荃灣區議會轄下環境衛生及氣候變化委員會於四月二十二日的會議，現作出詳細信面回覆如下：

關於陸靈中議員對於楊屋道街市天台冷水機組在運行期間產生聲浪之查詢，本署已於較早前到場了解及檢查，為進一步減低因楊屋道街市於清晨時分開始運行冷水機組而對周遭的影響，本署已開始為其中一台於運行時發出聲浪相對較大的壓縮機加裝臨時隔音布，並已安排更換該壓縮機及加裝隔音裝置，工程預計於五月內完工。另外，為配合上述工作，本署亦已安排為位於同一天台的其他壓縮機加裝隔音裝置，工程預計於五月上旬完工。

本署會繼續監察楊屋道綜合大樓中央冷水機組的運作情況，為市民提供優質的機電服務。如有任何查詢，請致電 3155 4073 聯絡工程師 / 市政工程 / 新界 1 / 2 梁志滔先生。感謝 閣下的關注。

機電工程署署長

(周尚志



代行)

二〇二一年四月二十一日

副本抄送：

荃灣區區議員陸靈中議員

(傳真號碼: 2889 6337)

食物環境衛生署署長 (經辦人：荃灣區環境衛生總監 關文豪先生)

(傳真號碼: 2414 8809)

機電工程署署長 (經辦人：技術秘書 李志恒先生)

(傳真號碼: 2882 5132)