

元朗區議會
房屋及城鄉規劃和發展委員會
2021 年第三次會議

致： 元朗區議會房屋及城鄉規劃和發展委員會

議程： 跟進元朗天水圍各公屋的垃圾槽問題

房屋署回應：

香港房屋委員會（房委會）一直與政府部門和業界保持溝通，不斷優化樓宇各方面的設計，其中包括垃圾房及其裝備的設計。現時元朗及天水圍區的公共租住屋邨均設有直落式垃圾槽。為保障工人工作時的安全，房委會已於2011年開始進行優化所有採用舊式垃圾槽口的設計。經與業界及勞工處商討後，我們將舊垃圾槽口修改為350 x 250毫米的淨開口及加裝一個上鎖的不銹鋼門，相關改善工程亦已完成。

房屋署不時向潔淨服務承辦商發出指引，促請他們必須嚴格遵守合約的規定，其中包括確保其僱員的職業安全及健康，並遵照有關當局就使用垃圾槽方面發出的安全指引。根據合約規定，承辦商必須為清潔工人提供足夠的保護措施及安全裝備，並嚴格監督員工正確使用有關的措施及裝備，定期向他們提供合適及足夠的培訓。

房屋署

2021 年 5 月