

地區設施及工程委員會
2024年第四次會議
(2024年8月2日)

關於要求朗屏邨體育館羽毛球場館增添空調設施

就議員要求朗屏體育館羽毛球場(主場)館增添空氣調節設施，康樂及文化事務署（康文署）回覆如下：

康文署一直致力為市民提供優質文康服務，積極回應市民訴求。就朗屏體育館主場館加裝空氣調節系統一事，本署過往一直與相關工程部門保持緊密溝通，研究安裝空氣調節設施的可行性，惟受到建築物結構、場地空間限制及電力負荷等問題而未能實行。儘管如此，本署已在主場館及合適位置增設了 7 部流動式冷風機，加強空氣流通。而體育館內的健身室和活動室等已設置空氣調節系統。

本署目前正在與領展和有關工程部門商討，在朗屏體育館外圍安裝空氣調節系統的可行性。本署會繼續留意市民使用康體設施的情況，適時提升場地設施，提供優質文康服務。

康樂及文化事務署

2024 年 8 月