元朗區議會房屋委員會
2025 年第二次會議

關注「天水圍天瑞邨高空吊船工人被困半空」事宜

主席：

就湯德駿委員、馮振榮委員、黃煒鈴委員、司徒駿軒委員、林偉明委員、賴玥均委員、馬淑燕委員及蘇淵委員對題述事宜的提問，房屋署綜合回覆如下：

房屋署非常關心事件。本署正為天瑞邨各大廈進行外牆維修工程，由本署保養維修承辦商─新合成建築工程有限公司(下稱「新合成」)負責，而工程需要利用吊船進行。題述事件發生當日，即二零二五年三月十五日，新合成開動三艘吊船為天瑞邨瑞心樓進行相關工程。約在下午二時半，收到天文台所發出的天氣警告後，各吊船上工人隨即停止工作，並陸續駕駛吊船降下到地面。但其中一艘吊船下降至十樓左右時，受到一股猛烈陣風吹襲而令吊船失控。居民發現後報警求助，並由辦事處職員到場協助。吊船上工人爬到一單位外牆待援，最後由消防員安全救下。經初步了解，承辦商有按程序進行吊船工作，吊船纜索未見有不妥安裝的情況。事件中，所有吊船工人未有受傷。

房屋署十分重視工業安全及非常關注是次事件。就當日吊船事件發生後，本署已指令工程承辦商停止邨內所有的吊船工作及為所有吊船作全面安全檢查，並召見承辦商管理層，要求承辦商提交全面的事件報告。勞工處於事發後亦已介入調查，本署正全面配合相關的調查工作，包括聯同勞工處職員到現場了解事件及提供有關資料。現時事件仍在調查階段，若承辦商就事件有失責或違反法例規定，本署定必嚴正處理。

此外，本署亦已要求承辦商提交改善方案，避免類似事件再次發生。

房屋署
2025 年 4 月