

**2012 至 2015 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2012/13 年度  
在油尖旺區公共圖書館進行的小型工程項目**

目的

本文件旨就康樂及文化事務署(下稱康文署)油尖旺區公共圖書館擬在 2012/13 年度於油蔴地公共圖書館進行的小型工程項目，徵詢委員的意見及就有關工程計劃的經費向委員會申請撥款 289,000 元。

背景

2. 油蔴地公共圖書館的通風及空調系統，由機電工程署(下稱機電署)提供定期檢查、保養及維修服務。為監察圖書館通風及空調系統的運作，機電署定期為空調系統進行室內空氣質素檢測，以確保場地空氣質素良好。機電署早前於油蔴地公共圖書館進行檢測後，建議學生自修室進行空調系統提升工程。

建議小型工程計劃

3. 康文署現建議於油蔴地公共圖書館學生自修室進行提升空調系統工程，供委員考慮。有關工程以確保場地空氣質素良好，提供舒適的閱讀環境，預計經費約為 289,000 元，詳情請參閱附件。

4. 有關工程項目將由機電署負責進行，承建部門會緊密監察工程進度，務求於預定時間內完成。

徵詢意見

5. 請各委員審閱本文第 3 段及附件有關康文署油尖旺區公共圖書館建議進行的小型工程及撥款項目，並考慮通過有關撥款申請，以期盡快展開工程。

文件提交

6. 本文件將提交予油尖旺區議會轄下地區設施委員會於 2012 年 5 月 10 日的會議上審議。

康樂及文化事務署  
2012 年 4 月

檔案編號： (6) in LCSD/CS/LIB/AS 1-55/30 III

**油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會**  
**地區小型工程計劃建議書**

1. 提交建議議員/單位： 康樂及文化事務署 (香港公共圖書館)
2. 工程名稱： 油蔴地公共圖書館學生自修室提升空調系統
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：  
本署建議提升油蔴地公共圖書館學生自修室的空調系統，以確保場地室內空氣質素良好，提供舒適的閱讀環境。
4. 工程受惠對象：  
 區內所有居民       傷殘人士  
 老人                       兒童及家長  
 青少年                       其他： 學生
5. 預期受惠人數： 約 320,000 人
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： 約 HK\$ 289,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：  
1 更換鮮風扇及相關風槽  
2 加裝二氧化碳測量器  
3 加裝鮮風扇故障警報器  
4 更換空氣處理裝置
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示地點)  
油蔴地公共圖書館 (地圖附於附錄)
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： 2012 年 8 月至 11 月
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：  
沒有

機構名稱： 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館  
日期： 2012 年 4 月

## 油蔴地公共圖書館

地址：九龍上海街 250 號地下及閣樓



圖 1. 油蔴地公共圖書館學生自修室