

## 2012 至 2015 年度油尖旺區議會 地區設施管理委員會

### 康樂及文化事務署於 2012/13 年度 在油尖旺區康樂體育場地進行的小型工程及環境改善項目 撥款申請

#### 目的

本文件就康樂及文化事務署(康文署)油尖旺區康樂事務辦事處於 2012/13 年度擬在康文署轄下油尖旺區的場地進行的小型工程及環境改善項目，請委員考慮並通過撥款 149,000 元，以便進行有關工程。

#### 背景

2. 行政長官在 2006 年進行的區議會角色、職能及組成檢討中，提出設立地區小型工程整體撥款，讓區議會提出和進行地區小型工程。撥款涵蓋的範圍包括在地區設施內進行的小規模建築及改善工程，而該等設施乃由區議會參與管理；以及改善區內設施和環境的小型工程。過往由油尖旺區議會（2004-2007）審批，並以區議會撥款進行的小規模環境改善工程也納入上述撥款的涵蓋範圍。

3. 油尖旺區議會於 2012 年 1 月 12 日的會議上通過將上述的地區小型工程納入地區設施管理委員會的職權範圍。

#### 擬議小型工程計劃

4. 康文署現提交 1 項小型改善工程及環境改善工程建議書，供委員考慮，預計經費約為 149,000 元。有關工程計劃的詳情，請參閱附件。

附件	場地	工程名稱	工程造价	備註
一	九龍公園游泳池	更換九龍公園游泳池 - 戶外泳池濾水機房沙缸的活門組件	\$149,000	
合計:			\$149,000	

5. 工程的進度須視乎投標時間、工程規模、天氣環境及與其他工程配合等因素而訂定。有關承建部門會緊密監察工程進度，務求於預定時間內完成。

### 徵詢意見

6. 請各委員審閱本文第 4 段及附件有關康文署油尖旺區康樂事務辦事處建議進行的 1 項小型工程及環境改善項目，並通過有關撥款申請，以期盡快展開工程。

康樂及文化事務署  
2013 年 1 月


**油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會**  
**地區小型工程計劃建議書**

1. 提交建議議員/單位： 康樂及文化事務署(康文署)
  
2. 工程名稱： 更換九龍公園游泳池 - 戶外泳池濾水機房沙缸的活門組件
  
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：  
九龍公園戶外泳池的池水需經過水管內不同的活門流向沙缸過濾，但由於濾水機房沙缸的活門已運作十多年，出現老化現象，為免影響泳池水質及浪費用水，機電工程署(機電署) 建議重新安裝及更換以下組件：  
(a)分隔污水及淨水的活門；  
(b)防止池水流入公眾污水渠的活門；及  
(c)活門開關掣。  
機電署已完成可行性研究及造價評估。有關器材更新後，可更有效地維持濾水系統正常運作及保持良好水質，並為市民提供優質的設施和服務。
  
4. 工程受惠對象：  
 區內所有居民       傷殘人士
  
5. 預期受惠人數：每年泳季約 896 000 人次
  
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)：\$149,000
  
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：  
更換九龍公園泳池戶外泳池濾水機房沙缸的活門工程包括：  
(a) 更換戶外泳池 4 個沙缸的老化活門及安裝 20 個新活門及其配件  
(b) 進行安裝後測試
  
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工地點) 九龍公園戶外泳池濾水機房
  
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)：2013 年 3 月
  
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：-

機構名稱：油尖旺區康樂事務辦事處


日期：2013 年 1 月

更換九龍公園游泳池 - 戶外泳池濾水機房沙缸的活門組件  
建議改善工程地點位置圖  
(工程開支預算: \$149,000)



## 建議改善工程地點的照片

### 戶外泳池濾水機房其中一個沙缸(沙缸運作流程)



### 新的活門開關掣式樣

