

**2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2013/14 年度
在油尖旺區公共圖書館進行的小型工程項目
撥款申請**

目的

本文件旨就康樂及文化事務署(下稱康文署)油尖旺區公共圖書館擬在 2013/14 年度於轄下的公共圖書館進行的小型工程項目，請委員考慮並通過撥款 246,000 元，以便進行有關工程。

背景

2. 花園街公共圖書館及大角咀公共圖書館的通風及空調系統，由機電工程署(下稱機電署)提供定期檢查、保養及維修服務。為監察圖書館通風及空調系統的運作，機電署定期為空調系統進行室內空氣質素檢測，以確保場地空氣質素良好。機電署早前於上述 2 間公共圖書館進行檢測後，建議進行空氣質素改善工程。

建議小型工程計劃

3. 康文署現提交 2 項小型改善工程建議書，供委員考慮，預計經費約為 246,000 元。有關計劃的詳情，請參閱附件。

附件	場地	工程名稱	工程造价
一	花園街公共圖書館	花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	\$96,000
二	大角咀公共圖書館	大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	\$150,000

4. 有關工程項目將由機電署負責進行，承建部門會緊密監察工程進度，務求於預定時間內完成。

徵詢意見

5. 請各委員審閱本文第 3 段及附件有關康文署油尖旺區公共圖書館建議進行的 2 項小型工程項目，並通過有關撥款申請，以期盡快展開工程。

文件提交

6. 本文件將提交予油尖旺區議會轄下地區設施委員會於 2013 年 5 月 16 日的會議上審議。

康樂及文化事務署
2013 年 4 月

檔案編號： (23) in LCSD/CS/LIB/AS 1-55/30 V

油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 康樂及文化事務署 (香港公共圖書館)
2. 工程名稱： 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
本署建議於花園街公共圖書館報刊閱覽室進行冷氣系統改善工程，以確保場地室內空氣質素良好及降低二氧化碳，提供舒適的閱讀環境。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：
5. 預期受惠人數： 約 320,000 人
6. 工程造价粗略估計 (可選擇不填寫)： 約 HK\$ 96,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
1) 更換新的風槽及相關風扇
2) 改善及重組現有的風槽佈置
3) 完成工程後會進行風槽風量平衡
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示地點)
花園街公共圖書館 (地圖附於附錄一)
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： 2013 年 6 月至 2014 年 3 月
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
沒有

機構名稱： 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館

日期： 2013 年 4 月

油尖旺區議會轄下地區設施管理委員會
地區小型工程計劃建議書

1. 提交建議議員/單位： 康樂及文化事務署 (香港公共圖書館)
2. 工程名稱： 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
本署建議於大角咀公共圖書館安裝 2 台商用及工業用空氣淨化器，以去除室內空氣中之有害氣體及確保場地室內空氣質素良好，提供舒適的閱讀環境。
4. 工程受惠對象：
 區內所有居民 傷殘人士
 老人 兒童及家長
 青少年 其他：
5. 預期受惠人數： 約 320,000 人
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： 約 HK\$ 150,000
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)：
安裝 2 部商用及工業用空氣淨化器及電源位以控制圖書館內的總揮發性有機化合物(TVOC)水平以符合相關室內空氣質素指標。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示地點)
大角咀公共圖書館 (地圖附於附錄二)
9. 工程時間表粗略估計(可選擇不填寫)： 2013 年 8 月至 2013 年 12 月
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
沒有

機構名稱： 康樂及文化事務署油尖旺區公共圖書館

日期： 2013 年 4 月

花園街公共圖書館

地址：九龍旺角花園街 123 號 A 花園街市政大廈四至五樓



花園街公共圖書館報刊閱覽室

