

**2020 至 2023 年度油尖旺區議會
食物環境衛生及工務委員會工作進度報告**
(會議於 2021 年 9 月 7 日舉行)

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
FEHPWC 1	跟進潤發碼頭運作及地政總署短期豁免書建議的諮詢結果	委員備悉地政總署的書面回應，並查詢環境保護署(“環保署”)對潤發碼頭修改地契申請的關注理據。環保署解釋其意見及技術分析，並會就新或補充的資料繼續提供意見，海事處亦就擴大船隻停泊範圍一事給予意見。	地政總署 環保署 海事處
FEHPWC 2	跟進區內街市現代化及食環署街市及熟食市場冷氣系統問題	委員有以下意見： (i) 早前不少大角咀街市商販投訴冷氣不夠涼快，委員質疑食物環境衛生署(“食環署”)有否定期保養，例如清洗風槽和更換隔塵網。 (ii) 詢問署方會否在冷氣送風口定期取樣，檢查細菌含量。 (iii) 希望了解較老舊的熟食小販市場的通風系統，以及其室內空氣有否驗出新冠病毒。 (iv) 建議在街市安裝對流扇，帶動整體室內空氣流通。	食環署

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
----	----	------------	---------

- (v) 某些加入了街市管理諮詢委員會的區議會代表已辭任區議員，建議署方在下次大會前通知議員有關安排，例如是否需要重新提名。

食環署的回應如下：

- (i) 機電工程署(“機電署”)及其承辦商每兩個月清洗冷氣系統一次，更換紙濾網及清洗鋁質濾網，並每年進行測試和檢查。
- (ii) 機電署目前不會在送風口取樣檢查細菌含量，食環署須諮詢有關部門是否有此需要。
- (iii) 熟食小販市場使用機械式通風系統。吳松街及海防道的熟食小販市場均在去年完成翻新並重新開放，新填地街熟食小販市場則較為陳舊，但通風系統與其他已翻新的熟食小販市場一樣，均安裝了電風扇及掛牆風扇。該署會繼續觀察情況，在有需要時加設座地風扇，並盡量配合檔主的實際需要。
- (iv) 就委員希望得知定期更換及清潔隔塵網的資料，該署會把有關要求轉告機電署。
- (v) 該署將考慮提名議員參與街市管理諮詢委員會的安排。

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
----	----	------------	---------

本議項將於下次會議續議。

(會後補註：食環署已於會後提交了機電署的通風系統保養記錄，秘書處已於11月6日轉交予委員。)

FEHPWC 3 要求油麻地街市盡快於各出入口安裝體溫測量機

委員有以下意見：

食環署

- (i) 油麻地街市其中一個出入口長期欠缺體溫探測機，委員希望了解為何由去年8月至今仍沒有添置。
- (ii) 甘肅街出入口附近的體溫探測機距離出入口較遠，委員詢問該署會否檢討情況。
- (iii) 委員認為承辦商的合約期零碎，詢問是否由於該署有特別原因及要求。

食環署的回應如下：

- (i) 該署由去年8月起安裝了兩部體溫探測裝置，亦安排了兩名體溫檢測員分別駐守甘肅街及炮台街，後者負責監察人流較少的新填地街及炮台街兩個出入口。由9月1日起，該署會在該街市增加一名檢測員，並在新填地街方向安裝遠距離體溫偵測系統。該署認為現行機制運作正常，會繼續檢視安排。
- (ii) 甘肅街的體溫檢測運作正常，相信委員

編號	議題	採取行動、建議和要求	負責部門或機構
----	----	------------	---------

所指的情況是屏幕出現故障正待維修的期間。

- (iii) 去年 8 月起，該署為配合政府的防疫抗疫措施在公共街市進行體溫檢測，措施推行初期較為倉促，因此合約期不穩定。署方會考慮資源及撥款決定新合約的期限。

FEHPWC 4 其他事項：
— 列席人士安排

為了維持議員及列席人士的比例不超過 1:1，委員建議不再邀請現有列席人士中七位從未出席會議者，而保留餘下九位曾經出席會議的人士。該委員會的兩年任期到 2022 年 3 月為止，其後將重新商討列席人士的安排。

—

秘書處將於稍後以書面通知不再獲邀列席的人士。

油尖旺區議會秘書處
2021 年 9 月